

# 监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 16 日

天气： 晴

星期： 日

气温：23~32℃

工程名称:京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                              |                                             |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视工地施工现场情况：<br><br>一、检查组件安装良好，压块紧固到位，前后左右成一线，组件接地线安装牢固，线插绑扎符合规范要求。<br><br>二、检查逆变器交流电缆头制作规范专业，热缩管收缩均匀，铜鼻子压实牢固，电缆安装符合规范及设计要求。<br><br>三、个别人坐组件上，要求施工单位做好成品保护工作。 |                                             |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                      | 施 工 内 容 及 进 度                               |  |
|                            | 江苏致良和建设工程有限公司                                                                                                                                                | 一、组件及接地线安装三组、两人一组。<br><br>二、逆变器交流电缆头制作安装两人。 |  |
| 站 内 施 工 人 员、机械情况           |                                                                                                                                                              | 管理人员1人， 施工人员8人。                             |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                              |                                             |  |
| 本日现场监理员                    |                                                                                                                                                              | 申加佳                                         |  |
| 记录人： 申加佳                   |                                                                                                                                                              | 总监理工程师/总监代表（签字）：                            |  |