

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 14 日

天气：晴

星期：二

气温：11℃~22℃

工程名称：南通中实冷链物流有限公司 1.5Wp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查组件安装良好，要求在安装完成之前再检查一遍。 三、检查桥架支架安装良好，接地跨接牢固，桥架安装符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位 苏 州 吴 淞 电 力 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 一、组件安装、桥架安装、桥架支架安装。 二、施工人员十二人，管理人员一人。
主 要 施 工 图 片		
本 日 现 场 监 理 人 员	杨鑫	
记 录 人：杨鑫	总 监 理 工 程 师：	