

监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 19 日

天气：晴

星期： 日

气温：21℃~29℃

工程名称：南通中实冷链物流有限公司 1.5Wp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、直流电缆敷设到位，编码符合要求。 三、检查电缆敷设人员配置合理，滚轮放置到位，桥架内绑扎符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏 州 吴 淞 电 力 科 技 有 限 公 司	一、上午交流电缆放线，下午直流电缆敷设。 二、施工人员七人，管理人员一人。
主 要 施 工 图 片	 	
本日现场监理人员		杨鑫
记录人:杨鑫		总监理工程师: