

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 04 日

天气：阴

星期：四

气温：15~25℃

工程名称:京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查主车间预制舱箱变基础砌筑墙体质量，符合设计及规范要求。 2、检查联合厂房预制舱箱变接地扁铁焊接质量情况。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	信 息 产 业 电 子 第 十 一 设 计 研 究 院 科 技 工 程 股 份 有 限 公 司	1、联合厂房预制舱箱变基础接地扁铁焊接 2、主车间预制舱箱变基础砌筑墙体	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员2人 施 工 人 员10人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		丁祥 陈晓敏	
记 录 人： 陈晓敏		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：	