

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 12 日

天气：阴

星期：六

气温：17~27℃

工程名称:京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查主车间预制舱箱变基础砌筑墙体圈梁绑扎质量，符合设计及规范要求。 2、检查 1#车棚组件安装质量，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	信 息 产 业 电 子 第 十 设 计 研 究 院 科 技 工 程 股 份 有 限 公 司	1、主车间预制舱箱变基础砌筑墙体圈梁绑扎 2、1#车棚组件安装	
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		管 理 人 员 2 人 施 工 人 员 12 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		丁 祥 陈 晓 敏	
记 录 人： 陈 晓 敏		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）：	