

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 23 日

天气：晴

星期：三

气温：9~20℃

工程名称:京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查联合厂房接地扁铁安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查联合厂房预制舱箱变基础圈梁绑扎及支模质量情况。 3、检查联合厂房桥架盖板安装质量，符合设计及规范要求。 4、检查联合厂房电缆沟埋管及回填质量情况。 5、检查配电房顶管施工质量情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	信 息 产 业 电 子 第 十 一 设 计 研 究 院 科 技 工 程 股 份 有 限 公 司	1、联合厂房接地扁铁安装 2、联合厂房预制舱箱变基础圈梁绑扎及支模 3、联合厂房桥架盖板安装 4、联合厂房电缆沟埋管回填 5、配电房顶管施工
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员2人 施 工 人 员14人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		丁祥 陈晓敏
记 录 人： 陈晓敏		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：