

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 29 日

天气：晴

星期：四

气温：26~34℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，防暑用品到位，饮用水充足。 二、检查个别直流电缆拉线未保护，要求加滚轮或防磨保护。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、走道固定调整一人、其余人员全部放直流电缆 二、施工人员十四人，管理人员三人。
其它事项		
本日现场监理员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：