监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 31 日　　天气：晴

星期：六　　气温：26~35℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">巡视工地施工现场情况：
一、检查施工人员佩戴安全帽正常，防暑用品到位，饮用水充足。
二、检查直流电缆放线已保护，放线符合要求。
三、检查逆变器线箱制作良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>苏州阿特斯新能源发展股份有限公司</td><td>一、逆变线箱制作一人、其余人员全部放直流电缆
二、施工人员十四人，管理人员三人。</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2">要求下班随手盖好出入洞口。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理员</td><td>胡学东</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：胡学东</td><td>总监理工程师/总监代表（签字）：</td></tr>
</table>