

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 18 日

天气：晴

星期：一

温度：13~19℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查施工现场施工情况：发现支架安装存在高差问题，若不整改可能会影响后面组件平整度；檩条安装时，未拉线导致檩条呈曲线型； 2、平行检验新进场材料接地扁铁镀锌层厚度，基本符合要求；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	1、材料支架铰接件吊装； 2、施工人员 8 人，管理人员 1 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		孟祥浩
记 录 人：孟祥浩		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平