

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 24 日

天气：晴

星期：日

温度：9~19℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、平行检验组件安装，发现组件安装时，定位放线时，定位不准确导致组件安装平整度不符合要求，现场通知施工单位及时整改，要求施工单位做好技术交底，确保组件的平整度及倾斜度。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、组件安装； 2、施工人员 5 人，管理人员 1 人；
其它事项		
本日现场监理人员		孟祥浩
记录人：孟祥浩		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平