

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 26 日

天气：晴

星期：二

温度：9~19℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站组件吊装； 2、与建设单位领导钱总一起巡视检查 1#厂房组件安装情况，发现存在以下安全问题：①、施工现场无安全员；②、施工现场管理人员未到岗履职；③空拉梁处高空作业时，施工人员未佩戴安全带；④、施工现场有 6 名施工人员未佩戴安全帽；⑤、现场使用的操作平台，无防护措施；针对以上问题，结合建设单位钱总意见，签发监理通知单（安全）一份，要求施工单位立即整改；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、1#组件安装； 2、组件吊装； 3、施工人员 12 人，管理人员 0 人；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		孟祥浩
记 录 人：孟祥浩		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平