

监 理 日 志

日期：2024 年 9 月 11 日

天气：大雨

星期：三

温度：26~34℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、熟悉图纸； 2、协助 D 地块项目，巡视检查现场施工情况：今日因雨未施工，材料混凝土支墩存在蜂窝麻面、部分边角有缺失且预埋螺栓预埋位置高差、错位等现象； 3、去建设单位领导办公室提交进场手续及开工资料；	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、混凝土支墩已完成进场，未开始吊装，未组织施工；
其它事项		
本日现场监理人员		孟祥浩
记录人：孟祥浩		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平