

## 监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 4 月 23 日

天气：多云

星期：三

气温：15-26℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查电缆沟顶找平施工情况。 2、同建设单位领导一起对华茂配电室 2 楼储能配电柜进行开箱检查验收。 3、旁站华茂配电室 2 楼储能配电柜倒运。 4、检查 PCS 基础内电缆桥架安装施工。				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>许继电气股份有限公司</td><td>今天现场共有 8 人在施工。 1、PCS 基础内桥架安装及配电柜倒运施工 5 人。 2、电缆沟顶找平 3 人。</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	许继电气股份有限公司
施工单位	施工内容及进度				
许继电气股份有限公司	今天现场共有 8 人在施工。 1、PCS 基础内桥架安装及配电柜倒运施工 5 人。 2、电缆沟顶找平 3 人。				
其 他 项					
本日现场监理工作人员	郭俊兴				
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				

工程现场照片

文字描述	PCS 基础内电缆桥架安装	PCS 基础内电缆桥架安装
照片	 <p>       绍兴华晟环保科技有限公司        4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目        施工内容: 施工安装        施工内容: PCS基础内电缆桥架安装        拍摄时间: 2025.04.23        天气: 晴 24°C        地点: 绍兴市越城区        建设单位: 北京康普华科技有限公司        监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司        施工单位: 开泰电气股份有限公司        今日水印 相机 真实可靠        水印: ESYA3MAR2HENG     </p>	 <p>       绍兴华晟环保科技有限公司        4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目        施工内容: 施工安装        施工内容: PCS基础内电缆桥架安装        拍摄时间: 2025.04.23        天气: 晴 24°C        地点: 绍兴市越城区        建设单位: 北京康普华科技有限公司        监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司        施工单位: 开泰电气股份有限公司        今日水印 相机 真实可靠        水印: PLYWY2E4Y12066     </p>
文字描述	电缆沟顶找平	储能配电柜开箱检查验收
照片	 <p>       绍兴华晟环保科技有限公司        4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目        施工内容: 施工安装        施工内容: 电缆沟顶找平        拍摄时间: 2025.04.23        天气: 晴 24°C        地点: 绍兴市越城区        建设单位: 北京康普华科技有限公司        监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司        施工单位: 开泰电气股份有限公司        今日水印 相机 真实可靠        水印: urfuxu6i3pLPA3     </p>	 <p>       绍兴华晟环保科技有限公司        4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目        施工内容: 施工安装        施工内容: 储能柜开箱检查验收        拍摄时间: 2025.04.23        天气: 晴 26°C        地点: 绍兴市越城区        建设单位: 北京康普华科技有限公司        监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司        施工单位: 开泰电气股份有限公司        今日水印 相机 真实可靠        水印: 6191632999999999     </p>
文字描述	储能配电柜开箱检查验收	储能配电柜倒运
照片	 <p>       绍兴华晟环保科技有限公司        4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目        施工内容: 施工安装        施工内容: 储能柜开箱检查验收        拍摄时间: 2025.04.23        天气: 晴 25°C        地点: 绍兴市越城区        建设单位: 北京康普华科技有限公司        监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司        施工单位: 开泰电气股份有限公司        今日水印 相机 真实可靠        水印: 6191632999999999     </p>	 <p>       绍兴华晟环保科技有限公司        4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目        施工内容: 施工安装        施工内容: 配电柜倒运开箱检查验收        拍摄时间: 2025.04.23        天气: 晴 25°C        地点: 绍兴市越城区        建设单位: 北京康普华科技有限公司        监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司        施工单位: 开泰电气股份有限公司        今日水印 相机 真实可靠        水印: 6191632999999999     </p>