

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 4 月 29 日

天气：多云

星期：二

气温：15-31℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查储能设备接地焊接、防腐处理情况。 2、旁站检查华茂配电室 2 楼储能配电柜进线电缆桥架改造安装施工。 3、旁站从接入柜到隔离柜 3x185 电缆敷设施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 9 人，管理人员 2 人。 1、储能电气设备接地焊接、防腐处理。 2、华茂配电室 2 楼储能配电柜进线电缆桥架改造安装。 3、从接入柜到隔离柜电缆敷设。
其 他 项		
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

<p>文字描述</p>	<p>储能电气设备接地防腐处理</p>	<p>从进线柜到隔离柜 3x185 电缆敷设</p>
<p>照片</p>	 <p>今日水印 相机 真实可信 水印 1588000953532</p>	 <p>今日水印 相机 真实可信 水印 1588000953532</p>
<p>文字描述</p>	<p>从进线柜到隔离柜 3x185 电缆敷设</p>	<p>从进线柜到隔离柜 3x185 电缆敷设</p>
<p>照片</p>	 <p>今日水印 相机 真实可信 水印 1588000953532</p>	 <p>今日水印 相机 真实可信 水印 1588000953532</p>
<p>文字描述</p>	<p>从进线柜到隔离柜 3x185 电缆敷设</p>	<p>华茂配电室 2 楼储能配电柜进线桥架改造安装</p>
<p>照片</p>	 <p>今日水印 相机 真实可信 水印 1588000953532</p>	 <p>今日水印 相机 真实可信 水印 1588000953532</p>