

## 监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 6 月 26 日

天气：阴转多云

星期：四

气温：23-36℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"><li>1、检查储能地面试验排水情况，检查发现局部积水较多，已要求进行整改。</li><li>2、检查储能电站场区照明安装情况。</li><li>3、检查储能电气设备因地面浇筑污染清理情况。</li><li>4、检查华茂门卫监控视频安装情况。</li></ol>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 6 人在施工，管理人员 1 人 <ol style="list-style-type: none"><li>1、储能电站场区照明安装施工。</li><li>2、储能电气设备污染清理。</li><li>3、储能地面分割缝切割。</li><li>4、华茂门卫室视频监控安装。</li></ol>
其 他 项		
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

文字描述	储能电站场区照明安装	储能电站场区照明安装
照片	 <p>       储能电站        绍兴华茂石化有限公司        4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目        施工区域: 施工区域        施工内容: 储能场区照明电源配管        拍摄时间: 2025.06.26        天气: 晴 31°C        地点: 绍兴区-绍兴柯桥华茂石化        建设单位: 北京京能数字科技有限公司        监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司        施工单位: 许继电气股份有限公司        今日水印 相机 工具 水印     </p>	 <p>       储能电站        绍兴华茂石化有限公司        4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目        施工区域: 施工区域        施工内容: 储能场区照明灯安装        拍摄时间: 2025.06.26        天气: 多云 晴转雷 30°C        地点: 绍兴区-绍兴柯桥华茂石化        建设单位: 北京京能数字科技有限公司        监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司        施工单位: 许继电气股份有限公司        今日水印 相机 工具 水印     </p>
文字描述	储能电站场区照明安装	储能电气设备污染清理
照片	 <p>       储能电站        绍兴华茂石化有限公司        4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目        施工区域: 施工区域        施工内容: 储能场区照明灯安装        拍摄时间: 2025.06.26        天气: 晴 35°C        地点: 绍兴区-绍兴柯桥华茂石化        建设单位: 北京京能数字科技有限公司        监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司        施工单位: 许继电气股份有限公司        今日水印 相机 工具 水印     </p>	 <p>       储能电站        绍兴华茂石化有限公司        4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目        施工区域: 施工区域        施工内容: 储能电气设备清理        拍摄时间: 2025.06.26        天气: 晴 31°C        地点: 绍兴区-绍兴柯桥华茂石化        建设单位: 北京京能数字科技有限公司        监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司        施工单位: 许继电气股份有限公司        今日水印 相机 工具 水印     </p>
文字描述	华茂门卫室视频监控安装	储能围墙真石漆分隔线不置
照片	 <p>       储能电站        绍兴华茂石化有限公司        4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目        施工区域: 门卫室        施工内容: 门卫室视频监控设备安装        拍摄时间: 2025.06.26        天气: 多云 晴转雷 35°C        地点: 绍兴区-绍兴柯桥华茂石化        建设单位: 北京京能数字科技有限公司        监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司        施工单位: 许继电气股份有限公司        今日水印 相机 工具 水印     </p>	 <p>       储能电站        绍兴华茂石化有限公司        4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目        施工区域: 施工区域        施工内容: 储能围墙真石漆分隔线不置        拍摄时间: 2025.06.26        天气: 晴 35°C        地点: 绍兴区-绍兴柯桥华茂石化        建设单位: 北京京能数字科技有限公司        监理单位: 常州正海电力工程监理有限公司        施工单位: 许继电气股份有限公司        今日水印 相机 工具 水印     </p>