

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 9 日

星期：三

天气：晴

气温：13-23℃

工程名称：安川（常州）机电一体化系统有限公司 1770.59kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查逆变器支架安装。 2、检查屋面导轨安装，要求施工人员正确佩戴安全帽。 3、检查屋面检修通道安装。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、夹具及导轨安装 2、电缆桥架拼接安装 3、逆变器支架安装 施工人数 8 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：