

监 理 日 志

日期： 2024 年 11 月 14 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 26/17℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 下发 2 份暂停令（11.14 凌晨 4.30 左右日因施工机械不规范行驶，监护不到位导致国际博览中心馆方局部停水） 2. 验收接地扁铁 3. 下发考核单 1 份 4. 参加代建单位主持第一次专题例会 5. 下发专题例会会议纪要	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	停工
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞