

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 19 日

星期：四

天气：阴

气温：-3-5℃

工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场吊车司机操作证及吊带，旁站组件吊装。 2、检查并网柜基础砌筑，电缆沟开挖。 3、对开箱的组件外观进行检查。 4、检查屋面电缆桥架拼接安装。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1、并网柜基础砌筑 2、组件吊装分散 3、电缆桥架安装 施工人数 15 人，管理人员 1 人，吊车 1 辆，叉车 1 辆
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：