

# 监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 31 日

天气：晴

星期：二

气温：-4-11℃

工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场直流电缆合格证。 2、检查逆变器电缆防火封堵。 3、要求施工人员正确佩戴安全帽。 4、检查接地扁铁固定夹具安装。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、电缆桥架盖板安装 2、逆变器接线 3、接地扁铁安装 4、直流电缆敷设  施工人数 10 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	