

监 理 日 志

日期：2025 年 1 月 2 日

天气：晴

星期：四

气温：-1-12℃

工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查屋面接地扁铁安装。 2、检查逆变器通讯接线，发现接线错误，要求整改。 3、测量屋面夹具螺丝及压块螺丝扭矩。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、直流电缆敷设 2、接地扁铁安装 施工人数 10 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	