

# 监 理 日 志

日期： 2025 年 3 月 15 日

天气： 阴天

星期： 六

温度： 10/13℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

|          |                                                                                                                    |                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 1、今日对施工单位提交的《机械设备报审表》进行了详细的审查，报审设备包含吊车，叉车等，保险，质量检验报告，人员特种作业操作证，符合相关规范。<br>2、近几天下雨天，让施工单位做好施工区域安全防护措施。<br>3、编写监理资料。 |                                                                                          |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                                               | 施工内容及进度                                                                                  |
|          | 宁波信基建设有限公司                                                                                                         | 1、对施工防水卷材材料进行进场准备。<br>2、完善施工进度计划，加快施工材料准备。<br>3、对条形支墩基础的采购和各项材料清单进行采购。<br>4、管理人员三人，叉车一辆。 |
| 其它事项     |                                                                                                                    |                                                                                          |
| 本日现场监理人员 |                                                                                                                    | 李宇                                                                                       |
| 记录人 李宇   |                                                                                                                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平                                                                  |