

监 理 日 志

日期： 2025 年 6 月 14 日

天气： 下雨

星期： 六

温度： 21/26℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

监理工作情况	1、巡查战 F 地块 5#-6#楼交流电缆线敷设情况。 2、检查施工现场安全文明施工情况，施工人员均按要求佩戴安全帽等防护用品。 3、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	1、F 地块对 1#楼交流电缆线进行敷设作业，已完成 100%。 2、现场安全警示牌已设置，安全工作已交底，施工人员 16 人，管理人员 3 人。
其它事项		
本日现场监理人员		李宇
记录人 李宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平