

监 理 日 志

日期： 2025 年 6 月 17 日

天气： 晴天

星期： 二

温度： 26/32℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

监 理 工 作 情 况	1、巡视战 F 地块 6#楼直流线敷设情况，监督直流线敷设过程中的固定方式，查看线槽、线管安装是否牢固，线缆固定间距是否符合规范，有无松弛、晃动情况。 2、巡查 G 地块组件安装作业，施工现场安全文明施工情况良好，施工人员均按要求佩戴安全帽等防护用具。 3、编写监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁波信基建设有限公司	1、对 F 地块 6#楼直流线进行敷设作业，已完成 80%。 2、对 G 地块 2#支架和组件安装作业，已完成 90%。 3、现场安全警示牌已设置，安全工作已交底，施工人员 11 人，管理人员 3 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		李宇
记 录 人 李宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平