

监 理 日 志

日期： 2025 年 6 月 26 日

天气：晴天

星期： 四

温度：26/32℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

监 理 工 作 情 况	1、今日对 H 地块 1 号变进线总柜电缆线终端头制作施工进行旁站。施工单位操作人员按流程作业，过程中，电缆终端头固定牢固，芯线与线鼻压接紧密，线鼻和设备螺栓连接符合要求，相序正确，绝缘包扎严密。 2、现场施工人员佩戴安全帽等基本防护用具，作业过程中遵守安全操作规程，未出现违规操作及安全事故。 3、编写监理资料，旁站记录。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁波信基建设有限公司	1、对战 F 地块 1 号变进线总柜电缆线终端头制作，已完成 100%。 2、对战 G 地块 5#楼进行直流线敷设，已完成 80%。 3、现场安全警示牌已设置，安全工作已交底，施工人员 7 人，管理人员 3 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李宇
记录人 李宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	