

监 理 日 志

日期： 2025 年 7 月 01 日

天气： 晴天

星期： 二

温度： 27/33℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

监理工作情况	1、今日上午对战 FGH 地块进行工程竣工验收，参会人员业主代表、设计单位、施工单位、监理单位等人员，首先施工方代表对项目的整体施工情况进行汇报，包括工程进度、施工过程中采取的技术措施、质量控制措施等。汇报指出，目前项目已按照设计要求完成分部分项工程，经自检符合竣工验收，之后对施工现场进行检查，发现部分逆变器下端接口未进行封堵，已要求施工单位在规定时间内进行整改。 2、整理完善监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	1、对 FGH 地块进行工程竣工验收。 2、对现场检查提出的问题进行整改。 3、整理完善竣工资料。
其它事项		
本日现场监理人员		李宇
记录人 李宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平