

监 理 日 志

日期：2025 年 4 月 16 日
星期：三

天气：多云
气温：19-29℃

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场叉车司机操作证，旁站檩条卸货。 2、检查进场檩条外观及合格证。 3、检查电缆桥架安装，检查接地线符合要求。 4、检查车棚六檩条安装。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1、车棚二、五水平拉杆安装 2、车棚六檩条安装 3、电缆桥架安装 施工人数 8 人，管理人员 1 人,叉车 1 辆
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：