

监 理 日 志

日期：2025 年 4 月 26 日

天气：多云

星期：六

气温：15-23℃

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场吊车司机操作证及钢丝绳。 2、检查停车场交流电缆敷设。 3、检查敷设的交流电缆，有外皮破损，下发监理通知单一份。 4、审查施工单位报审资料。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1、停车场交流电缆敷设 施工人数 21 人，管理人员 1 人，吊车 1 辆
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：