

监 理 日 志

日期：2025 年 4 月 27 日

天气：多云

星期： 日

气温:15-23℃

工程名称:博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

监 理 工 作 情 况	1、检查球场排水管安装，要求施工人员正确使用安全带。 2、检查球场侧边檩条安装，发现有螺丝未紧固到位。 3、关于球场螺丝未紧固，下发监理通知单一份。 4、要求施工单位尽快停车场地面。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1、球场排水管安装 2、车棚电缆桥架盖板安装 3、马路牙恢复 施工人数 17 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：