

# 监 理 日 志

日期：2025 年 4 月 30 日

天气：多云

星期：三

气温：15-27℃

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

监 理 工 作 情 况	1、确认球场组件安装方案。 2、对开箱的组件外观进行抽检。 3、检查车棚组件安装，有组件压块缝隙较大，要求整改。 4、要求施工单位尽快清理施工垃圾。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1、车棚水槽安装 2、钢结构补漆 3、车棚组件安装 施工人数 14 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	南玉荣	
记 录 人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	