



监 理 日 志

工程名称:工程名称:德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目
日期: 2025 年 05 月 09 日 天气: 阴转晴 温度: 16-22℃ 星期: 五

监 理 工 作 情 况	施工现场巡视：检查施工安全。旁站电缆头制作。 进度情况：彩钢瓦屋面接地网敷设及安装、电缆敷设、光纤敷设、电缆桥架盖板安装、组串电压测量、配电室并网柜电缆头制作及安装。 发现问题：彩钢瓦屋面局部组串接地未与主接地网连接。 采取措施：要求施工单位增加组串接地与主接地网连接。 	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	施工部位：1) 彩钢瓦屋面接地网敷设及安装、、组串电压测量电缆敷设、光纤敷设、电缆桥架盖板安装、配电室并网柜电缆头制作及安装。 施工人员：，上午 7 人、管理员 1 人。 机械设备投入： 材料进场情况：无
本 日 现 场 监 理 人 员		周 飞
记 录 人：周 飞		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）： 孟 百