

监理日志（ ）

日期：2025年04月03日

天气：多云

星期：四

气温：6~15℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、安全巡视：在吊装施工前，照明以设置好，施工团队严格落实各项安全举措，施工人员正确佩戴安全帽及其他个人防护用品，并在作业现场设置安全警示标志，防止人员、物体坠落，阻止无关人员进入。同时，安排专人负责现场安全监督，排查消除安全隐患。在作业过程中，发现施工人员未按吊装方案要求违规进行吊装作业，当即要求整改。要求使用吊篮进行吊装作业，待完成整改后，确认符合吊装方案要求后，才继续进行吊装作业。</p> <p>2、质量检查：依据图纸，使用钢尺、墨斗等工具进行尺寸的测量和放线，确定配重块的具体位置，并用墨线弹出轮廓线，符合要求。审核各项吊装资料，符合要求，并进行了旁站。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	