

监理日志（ ）

日期：2025年05月06日

天气：多云

星期：二

气温：15~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、安全巡视：检查切割、焊接所用临时用电电源，采用一机一闸合格的配电箱、电缆等设备，配电箱具备漏电保护、短路保护等功能。施工现场安全管理到位，安全可控。</p> <p>2、质量检查：检查接地的表面用绿色和黄色相间的条纹做出标记宽度相等，符合规范要求。支架与接地网之间的连接，用焊接的方式连接，焊接处做好防腐处理，搭接面符合规范要求，质量可控。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	<p>1、施工人员数量：总包方现场项目经理 1 人，管理人员 2 人，现场施工人员 5 人</p> <p>2、施工机械：当日现场无机械。</p> <p>3、施工进度：环网接地整改，环网接地刷标示。</p>
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	