

监理日志（ ）

日期：2025年05月07日

天气：多云

星期：三

气温：15~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、安全巡视：检查人员正确佩戴焊接专用的防护面罩、防护手套等，焊接前清理了周围的易燃、易爆物品，防止焊接产生的火花引发火灾或爆炸事故,安全可控。</p> <p>2、质量检查：在接地检查中，接地的表面采用宽度相等的绿色和黄色相间的条纹做出清晰标记，符合规范要求。支架与接地网之间通过焊接的方式牢固连接，焊接处严格按照标准做好防腐处理，搭接面的各项指标均符合规范要求，质量可控。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	<p>1、施工人员数量：总包方现场项目经理 1 人，管理人员 2 人，现场施工人员 5 人</p> <p>2、施工机械：当日现场无机械。</p> <p>3、施工进度：环网接地整改，环网接地刷标示。</p>
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	