

监理日志（ ）

日期：2025 年 05 月 27 日

天气：多云

星期：二

气温：15~~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、安全巡视：施工人员基本能佩戴好安全帽等防护用品，施工现场安全管理到位, 安全可控。 2、质量检查：对设备线缆进出口的封堵完整性检查，封堵材料厚度及老化检查，对不规范的按规范补做防火封堵 设备接地系统检查对不规范的按规范要求整改。现场监督整改过程，确保防火封堵、设备接地系统符合设计要求，质量可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	1、现场管理和施工人员数量：总包方现场项目经理 1 人，管理人员 2 人，现场施工人员 2 人 2、当日施工机械：当日现场无机械。 3、当日施工进度：当日现场施工人员进行整改消缺。
其 他 事 项		

本日现场监 理工作人员	陈渝
记录人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝