

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 28 日

天气：多云

星期：一

气温：26~16℃

工程名称：江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚基础开挖质量情况。 2、检查车棚基础模板制作质量。 3、安全旁站水泥墩吊装 4、检查车棚基础沉台钢筋绑扎质量情况。 5、陪同业主参与安全培训。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 华 伏 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	1、车棚基础开挖 2、车棚基础模板制作 3、屋面水泥墩基础吊装 4、车棚基础沉台钢筋绑扎 5、业主对进场施工人员进行安全培训
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	管理人员1人 施工人员11人 25T吊车1辆 5T叉车1辆	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人： 姜旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	