

监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 06 日

天气：晴

星期：二

气温：30~19℃

工程名称:江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚基础回填情况。 2、检查支架安装质量情况。 3、安全旁站桥架接地扁铁逆变器吊装。 4、检查进场材料型号规格符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江 华伏 太阳 能科 技有 限公 司	1、车棚基础回填 2、支架安装 3、桥架接地扁铁逆变器吊装 4、直流电缆进场卸货	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管理人员1人 施工人员13人 挖掘机1辆	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	