

监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 27 日

天气：晴

星期：二

气温:30~20℃

工程名称:江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查接地扁铁安装质量情况，符合设计及规范要求 2、检查视频监控安装质量情况，符合设计及规范要求 3、检查逆变器通讯线接入情况，符合设计及规范要求 4、陪同业主检查并网柜供电局装表		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江 华伏 太阳 能科 技有 限公 司	1、逆变器通讯线接入 2、视频监控安装 3、并网柜供电局装表 4、接地扁铁安装	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	管理人员1人 施工人员8人		
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	