

监 理 日 志

日期: 2022年06月22日

天气: 晴

星期: 12

气温: 19~27°

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1. B5户 安全隔离设施检查. 1. B5房桥架安装. 直流电缆敷设. 公因头制作. 2. C5房桥架安装. 直流电缆敷设. 公因头制作. 3. 食堂屋面桥架安装. 4. 整理资料. 现场检查过程中发现食堂屋面个别桥架存在变形情况. 已现场要求整改.	
施工 情况	施工单位 石家庄科林电力设计院有限公司	施工内容及进度 1. B5房桥架安装. 直流电缆敷设. 公因头制作. 2. C5房桥架安装. 直流电缆敷设. 公因头制作. 3. 食堂屋面桥架安装. 管理人员: 3人. 施工人数: 20人
其他 事项		
记录人(签字): 陈少龙		审核人(签字): 董文