

监 理 日 志

日期: 2025 年 06 月 23 日

天气: 20

星期: 一

气温: 19~27°

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全预想巡视检查: 1. B厂房直流电缆绑扎. 公因头制作. 2. C厂房直流电缆绑扎. 公因头制作. 3. 连廊桥架与架安装. 4. 整理资料. 5. C厂房个别导线夹具缺少弹垫. 已现场要求整改.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电力设计院有限公司	1. B厂房直流电缆绑扎. 公因头制作. 2. C厂房直流电缆绑扎. 公因头制作. 3. 连廊桥架与架安装. 管理人员: 3人. 施工人数: 20人
其他 事项		
记录人(签字): 张人龙		审核人(签字): 张人龙