

# 监 理 日 志

日期: 2015 年 07 月 11 日

天气: 小雨

星期: 五

气温: 25~32°

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW  
分布式光伏发电项目

|                |                                                                                                                                          |                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理<br>工作<br>情况 | <p>安全事项巡视检查.</p> <p>1. B厂房MCC柜制作. 3x4芯流电缆敷设.</p> <p>2. C厂房MCC柜制作. 逆变器安装.</p> <p>3. 整理资料.</p> <p>巡视发现C厂房逆变器安装螺栓规格不符合要求.</p> <p>已要求整改.</p> |                                                                                        |
| 施工<br>情况       | 施工单位                                                                                                                                     | 施工内容及进度                                                                                |
|                | 石家庄科林电力设计院有限公司                                                                                                                           | <p>1. B厂房MCC柜制作. 3x4芯流电缆敷设.</p> <p>2. C厂房MCC柜制作. 逆变器安装.</p> <p>管理人数: 3人. 施工人数: 15人</p> |
| 其他<br>事项       |                                                                                                                                          |                                                                                        |
| 记录人(签字): 陈飞龙   |                                                                                                                                          | 审核人(签字): 孙文                                                                            |