

监 理 日 志

日期: 2015 年 07 月 17 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 18~24°

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全质量专项检查。 1. 厂房组件安装 逆变器接地线连接, 交流延长线接牢。 2. C厂房300V直流电缆敷设, 直流线M4头制作, 直流线绝缘管。 3. 果生宿舍楼组件安装。 4. 整理资料。 果生宿舍楼组件安装不规范(上下两排孔不符), 也导致不符合设计图纸要求, 已要求整改。	
施工 情况	施工单位 石家庄科林电力设计院有限公司	施工内容及进度 1. 厂房组件安装 逆变器接地线连接, 逆变器交流延长线接牢。 2. C厂房300V直流电缆敷设, 直流线M4头制作, 直流线绝缘管。 3. 果生宿舍楼组件安装。 管理: 3人, 施工: 30人, 市电: 1条, 市电: 1条。
其他 事项		
记录人(签字): 张少龙		审核人(签字): 张少龙