

监 理 日 志

日期: 2015 年 07 月 10 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 18~36

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全质量巡视检查: 1. B厂房组件压块安装. 2. C厂房组件吊钩. 组件铺设. 3. 直流箱合接组件安装. 4. 逆变器面组件安装. 5. 整理线管. 6. 组件吊钩安装. 7. 2#箱高阻压电箱线制作. 直流箱合接组件安装时不符设计要求. 调整柜未紧固. 已要求整改.	
施工 情况	施工单位 石家庄科 林电力设 计院有限 公司	施工内容及进度 1. B厂房组件压块安装. 2. C厂房组件吊钩. 组件安装. 3. 直流箱合接组件安装. 4. 逆变器面组件安装. 5. 2#箱高阻压电箱线制作. 6. 高压开关柜图样安装. 管理人员: 3人. 施工: 30人. 吊车: 1辆. 叉车: 1台
其他 事项		
记录人(签字): 蒋Sli		审核人(签字): 甄