

监 理 日 志

日期: 2015 年 07 月 11 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 26~34℃

工程名称: 扬州显中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全质量专项检查。 1. 厂房组件安装调整, 直流电缆穿管整改。 2. 厂房324交流电缆敷设, 直流电缆头制作。 3. 逆变器逆变器接地线连接。 4. 食堂屋面组件安装。 5. 1#逆变器直流电缆头制作。 6. 整理资料。 今日安全质量均是在可控范围内。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电力设计院有限公司	1. 厂房组件调整, 直流电缆穿管整改。 2. 厂房324交流电缆敷设, 直流电缆头制作。 3. 逆变器逆变器接地线连接。 4. 食堂屋面组件安装。 5. 1#逆变器直流电缆头制作。 管理人数: 3人, 施工人数: 15人。
其他 事项		
记录人(签字): 孙龙		审核人(签字): 孙龙