

监 理 日 志

日期: 2015年08月04日

天气: 晴

星期: 一

气温: 26~33°

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW
分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全质量专项检查. 1. b厂房逆变器信号线接线. 桥架盖板敷设. 2. c厂房逆变器接线. 升压电压检测. 3. 连廊组件支架安装. 4. 整理资料. b厂房桥架内电缆使用铁丝绑扎. 固定. 不符合相关 规范要求. 已要求施工单位整改.	
施工 情况	施工单位 石家庄科 林电力设 计院有限 公司	施工内容及进度 1. b厂房逆变器信号线接线. 桥架盖板敷设. 2. c厂房逆变器接线. 升压电压检测. 3. 连廊组件支架安装. 管理人员: 3人. 施工人数: 25人.
其他 事项		
记录人(签字): 张SIC		审核人(签字): 张SIC