

监 理 日 志

日期: 2015 年 08 月 05 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 27~35°

工程名称: 扬州昱中新能源科技有限公司(海信容声(扬州)冰箱有限公司)5.92MW

分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	安全质量专项检查. 1. C厂逆变器信号线接线. 组件接地小黄线连接. 2. 连廊信号线接线. 组件小黄线连接 3. 整理资料. C厂组件接地小黄线测试. 已要求施工单位整改.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科 林电力设 计院有限 公司	1. C厂逆变器信号线接线. 组件接地小黄线连接 2. 连廊信号线接线. 组件接地小黄线连接. 管理人员: 3人. 施工人数: 15人
其他 事项		
记录人(签字): 杨少成		审核人(签字): 孙江