

监 理 日 志

日期：2025 年 6 月 15 日

天气：雨

星期： 日

气温：25-27℃

工程名称：太仓博泽汽车部件有限公司 4113.83kWp 屋顶分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查登高作业人员高处作业证。 2、检查施工人员安全带。 3、要求施工人员清理车间内垃圾。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、打钉区域车间内遮盖 施工人员 14 人，管理人员 3 人，登高车 2 辆
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：