

监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 01 日

天气：多云

星期： 日

气温：17℃ - 27℃

工程名称：双发新能源友发管道科技分布式光伏项目

监理工作情况	1. 检查车棚逆变器接地整改情况（已整改） 2. 检查车棚直流线规整情况（已整改） 3. 巡视螺旋一车间加固情况（安全带规范佩戴，相关安全措施已到位）		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	双杰新能有限公司	1.车棚逆变器接地整改 2.车棚直流线整理增设桥架重新排布 3.螺旋一车间加固；	
其它事项	1. 业主及总包需尽快解决监理登高检查事宜。		
本日现场监理人员		韩新	
记录人：韩新		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：周超	