

# 监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 01 日

天气：多云

星期： 日

气温：17℃ - 27℃

工程名称：杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 机修车间 MC4 插头连接、机修车间逆变器安装，桥架安装，接地环网施工； 2. 螺旋二车间夹具组装，车间加固支撑架加工，北侧电缆井降水及电缆敷设； 3. 二分厂配电室电缆敷设；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	双杰新能 有限公司	1.检查机修车间电缆桥架安装，检查电缆敷设情况；
其 它 事 项	1. 电缆井降水施工人员未佩戴安全帽，现场已告知佩戴安全帽，已整改； 2. 螺旋二彩钢瓦屋顶无安全围栏，爬梯未加装防坠器，已通知总包单位管理人员尽快整改	
本日现场监理人员	周飞	
记录人：周飞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：周超	