

监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 04 日

天气：晴

星期：三

气温：17℃ - 27℃

工程名称：杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1.施工现场巡视，检查施工安全； 2.检查科技研发中心至机修车间交流电缆敷设； 3.组织并召开监理例会；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	双杰新能 有限公司	1.螺旋二车间屋面电缆桥架安装及电缆绑扎，导轨安装； 2.螺旋二加固材料加工； 3.二分厂配电室电缆井砌筑抹灰； 4.科技研发中心至机修车间交流电缆敷设； 5.三分厂东路上方管道走廊电缆桥架组装及安装；
其 它 事 项	1.螺旋二车间北侧汇流箱下方电缆外表出现破损，通知施工单位加强原材料保护；	
本 日 现 场 监 理 人 员	周飞	
记 录 人：	周飞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：周超