

监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 07 日

天气：晴

星期：六

气温：20℃ - 34℃

工程名称：杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1.施工现场巡视，检查施工安全； 2.检查电缆敷设施工； 3.检查三分厂镀锌二车间彩钢瓦屋面电缆桥架安装。 4.检查机加工车间彩钢屋面桥架安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	双杰新能 有限公司	1、机加工车间彩钢屋面桥架安装。 2、三分厂镀锌二车间彩钢瓦屋面电缆桥架安装、交流电缆敷设。 3、科技研发大楼北侧交流电缆敷设。
其 它 事 项	1、发现问题；三分厂东路电缆敷设，交流电缆和光纤同在一根预埋内敷设不符合规范要求。 2、采取措施：通知施工单位整改，明天下发通知单。 3、发现问题；三分厂镀锌二车间彩钢瓦屋面电缆桥架安装，桥架平放在彩钢上与图纸不符， 4、采取措施：通知施工单位整改，明天下发通知单。	
本 日 现 场 监 理 人 员		周 飞
记 录 人：周 飞		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：周超